

Территориальное отделение надзорной деятельности
по обслуживанию Мордовского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тамбовской области,
р.п. Мордово, ул. Школьная, 9, т 8-47542-3-27-56

р.п Мордово
(место составления акта)

07 апреля 2016 года

(дата составления акта)

12.00

(время составления акта)

АКТ СОВМЕСТНОЙ ПРОВЕРКИ

По адресу/адресам: Тамбовская область, р.п. Новопокровка, ул. Ленинская, д. 5
(место проведения проверки)

На основании: требования прокурора Мордовского района Тамбовской области № 366-2016 от 25 марта 2016 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Начальником ТО НД по Мордовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тамбовской области, капитаном внутренней службы, Лукиным Александром Евгеньевичем; помощником прокурора Мордовского района, Сотниковой Маргариты Сергеевны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Проведена проверка зданий, строений, сооружений и прилегающей территории: МБДОУ детский сад «Росток»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: "07" 04 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад «Росток» Миронова У.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных)правовых актов:

1. электрошкафы и электрощиты (в том числе распределительных устройств)объемом до 0,1 куб м. не оборудованы автономными установками пожаротушения п. 8 таб. А4 СП 5.13130.2009, п. 10 ст. 52, п. 7 ст. 82 №123 ФЗ от 22.07.2008

II в нарушении проекта АПС МБДОУ детский сад «Росток», п. Е ст.23 ППР в РФ чердачные и подвальные помещения детского сада «Росток» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

III на объекте отсутствует проектная документация передающего устройства автоматической пожарной сигнализации п. 61 ППР в РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ТОНД по Мордовскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тамбовской области, майор внутренней службы, Лукин Александр Евгеньевич .